





EFH Obere Bitzi 7 - 8758 Obstalden GL	1828-334
Herr Thomas Krzywania Unterdorfstrasse 4c, Fällanden ZH 8117 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">Freigegebener-Plan</div>	Grösse 0.42 x 0.63
	Datum 2020-03-25/NG
	Revidiert -
	Druck 17.04.2020
Grundrisse - P02 Dachaufsicht	Mst 1:50

LEGENDE:

MATERIALIEN

	Beton (PC)
	Porenbetonstein (MP)
	Kalksandstein nichttragend (Murfor)
	Backstein nichttragend (Murfor)

Alle Masse sind ab den ACHSEN einzumessen

	Beton - Element
	Kalksandstein (MK)
	Backstein (MB)
	Dämmung

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN


UK	=	unterkant
OK	=	oberkant
R	=	roh
F	=	fertig
UK, R. ST.	=	unterkant roher Sturz
OK, F. SW.	=	oberkant fertig Schwelle
OK, F. BR.	=	oberkant fertig Brustung (ohne Wetterschenkel)
_____		unterhalb Schnitt
_____		oberhalb Schnitt

BEMERKUNGEN

- Sämtliche Masse sind Rohmasse, Fertigmasse sind mit 'fertig' oder 'F' bezeichnet.
 - Sämtliche Masse in Bezug auf Aussendämmung sind Fertigmasse, d.h. inkl. Kleber, Dämmung, Grund- und Fertigputz.
 - Die Masse vom Unternehmer zu kontrollieren, resp. am Bau zu nehmen. Unklarheiten sind mit der Bauleitung zu besprechen.
 - Vom Plan abweichende Entscheidungen sind im Falle einer Änderung vom Unternehmer selbst zu tragen.
 - Turhoben (Zargen- und Futtertüren) sind ab fertig höherem Ortslagdboden, bzw. ab fertig Schwelle, bis unterkant rohem Sturz gemessen.
- Bei Mehrfamilienhäusern ist zu beachten:**
- Schalldämmlager unter und über jedem Mauerwerk
 - Es dürfen keine Leitungen / Installationen im Bereich der Trennwände geführt werden.

ELEMENTBEZEICHNUNGEN

T P01.01

[illegible]